AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

TEST Reg.nr. 401

ANALYSERAPPORT 246717

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 16.11.2015
Bilag:

Oppelstrup Vandværk
Oppelstrupbygade 16
9260 Gistrup
Lars Stig Andersen

LAB nr:	15-22772	**Prøvetager:**	LBJ, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, ledningsnet - Begrænset kontrol	**Prøvetagningsperiode:**	09.11.2015 13:29 - 09.11.2015 13:40
Prøvested:	Oppelstrup Vandværk	**Prøvetagningssted:**	Essendrupvej 32, køkken
Grænseværdier:	Miljøstyrelsen, BEK nr. 292 d. 26.03.2014	**Analyseperiode:**	09.11.2015 - 16.11.2015

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Udseende	**Klar**		-	-			*Organoleptisk	-
Lugt	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
Smag	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
Temperatur	**10.7**	°C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
pH	**7.4**	pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS 287	10%
Ledningsevne	**49.5**	mS/m	30	-		1	M-0009 DS 288	10%
Ilt	**4.7**	mg/L	5	-	**MIN**	0.1	M-0064 DS/EN 25814	10%
Jern	**0.006**	mg/L	-	0.2		0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%
Coliforme bakterier	**<1**	pr. 100mL	-	0		1	M-0032 Colilert	lg0.3
E. Coli	**<1**	pr. 100mL	-	0		1	M-0032 Colilert	lg0.3
Kimtal 22°C	**<1**	pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.3

Bemærkninger:
Der er fundet 1 resultat uden for de anførte min- og maxgrænser.

LAB nr:	15-22773	**Prøvetager:**	LBJ, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, ledningsnet - Sporstoffer	**Prøvetagningsperiode:**	09.11.2015 13:29 - 09.11.2015 13:40
Prøvested:	Oppelstrup Vandværk	**Prøvetagningssted:**	Essendrupvej 32, køkken
Grænseværdier:	Miljøstyrelsen, BEK nr. 292 d. 26.03.2014	**Analyseperiode:**	09.11.2015 - 16.11.2015

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Arsen	**0.28**	µg/L	-	5		0.02	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Bor	**<0.01**	mg/L	-	1		0.01	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Nikkel	**0.48**	µg/L	-	20		0.03	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Cobalt	**<0.05**	µg/L	-	5		0.05	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Oppelstrup Vandværk
Kopi: Danmarks Miljøportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Aalborg Kommune

Nørresundby d. 16.11.2015

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.