2012

AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21 · 9400 Nørresundby
Tlf. 98 19 39 00 · Fax 98 19 39 70
lab@analytech.dk · www.analytech.dk

ilac-MRA

DANAK
TEST Reg.nr. 401

ANALYSEATTEST
DRIKKEVAND
BEGRÆNSET KONTROL
Vand udtaget hos forbruger

Oppelstrup Vandværk
Oppelstrupbygade 16
9260 Gistrup
Lars Stig Andersen

Prøve fra sted nr. 4307
9260 Oppelstrup Vandværk
851 Aalborg kommune
0000167056

Udtaget Oppelstrup Bygade 31, køkkenhane

Prøven udtaget af:
AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby
Sendt som brev

Rekvirent:
Oppelstrup Vandværk
Oppelstrupbygade 16
9260 Gistrup
Lars Stig Andersen
Sendt som e-mail

Analyseattest også sendt til:
Danmarks Miljøportal
Jupiter Databasen

Sundhedsstyrelsen Nordjylland
Vesterbro 81B, 1.
9100 Aalborg
Postboks 1826
Sendt som e-mail

Aalborg Kommune
Sønderbro 53
9000 Aalborg
Vandforsyningen
Sendt som e-mail

Intern kode (! 46317 40.92 0.00-0.00

Udtaget d. 09.03.2012 09:40
Modtaget d. 09.03.2012
Færdiganalyseret d. 14.03.2012

Nørresundby d. 14.03.2012

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

LAB nr. 12-02925 Min og max ifølge Miljøstyrelsen nr. 1024 2011

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udf.	D.L.	Metode/Reference	+/-
Udseende.	**Klar**	-	-		-	*Organoleptisk	-
Lugt drikkevand	**Ingen**	-	3		-	*Organoleptisk	-
Smag	**Ingen**	-	3		-	*Organoleptisk	-
Temperatur. °C	**6.7**	-	-		0.1	TERMOMETER	1.0%
pH (Felt)	**7.8**	7	8.5		0.05	M-0010 DS 287	5.0%
Ledn.evne (Felt) mS/m	**40.5**	30	-		1	M-0009 DS 288	5.0%
Ilt (Felt) mg/L	**6.5**	5	-		0.1	M-0064 DS/EN 25814	5.0%
Jern. mg/L	**0.004**	-	0.2		0.002	M-0139 RefM018/ICP	5.0%
Colif. bakt. /100mL	**under 1**	-	under 1		1	Colilert	lg0.3
Fækale coli /100mL	**under 1**	-	under 1		1	Colilert	lg0.3
Kimtal 22°C /mL	**under 1**	-	200		1	M-0031 DS/EN ISO6222	lg0.3
PAKKE TYPE 16		-	-		-	-	-
Prøvetagning dv.		-	-		-	M-0061 DS/ISO 5667	-
Drikkev. udtaget af	**NNI**	-	-		-	M-0061 DS/ISO 5667	-

*): Ikke akkrediteret.
+/- angiver ekspanderet usikkerhed (2x RSD%)
Der er IKKE fundet resultater udenfor de anførte min og max kravværdier.

Vurdering af analyseresultaterne er ikke omfattet af akkrediteringen

Analyseattesten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultaterne gælder kun denne prøve.